

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
В СФЕРЕ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ИХ СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Наименование организации	филиал "Верхнетагильская ГРЭС" открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" (ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация")
ИНН	7704784450
КПП	997450001
Местонахождение (адрес)	624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, Промышленный проезд, 4, Промплощадка
Отчетный период	2012

№ п/п	Наименование показателя	Показатель
	Вид деятельности организации	холодное водоснабжение
1.	Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км)	0
2.	Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	0
2.1.	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0
3.	Общее количество проведенных проб по следующим показателям:	144
3.1.	Мутность	42
3.2.	Цветность	42
3.3.	Хлор остаточный общий, в т.ч. хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
3.4.	Общие колиформные бактерии	30
3.5.	Термотолерантные колиформные бактерии	30
4.	Общее количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	0
4.1.	Мутность	0
4.2.	Цветность	0
4.3.	Хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	0
4.4.	Общие колиформные бактерии	0
4.5.	Термотолерантные колиформные бактерии	0
5.	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
6.	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-