


УТВЕРЖДАЮ:  
 Главный инженер - технический директор  
 Маяковской ТЭС  
 филиала "Калининградская ТЭЦ-2"  
 АО "Интер РАО - Электрогенерация"  
  
 С.С. Панушкин  
 "16" 05 2018 г.

**ВЕДОМОСТЬ**  
**объемов работ по техническому обслуживанию системы обнаружения пожара, пожарной сигнализации, защиты и установок пожаротушения**

№ пп	Наименование объекта	Инвентарный номер	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Категория об-я	Обоснование (периодичность/номенклатура)	Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Приборы и средства автоматизации</b>							
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	627		2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	52		2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный пламени	шт.	8		2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный дымовой взрывобезопасного исполнения	шт.	4		2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	4		2 раза в год			
			ТО: Оповещатель комбинированный (световой/звуковой)	шт.	11		2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	56		2 раза в год			
			ТО: Модуль подключения нагрузки	шт.	91		2 раза в год			
			ТО: Блок разветвительно-изолирующий	шт.	20		2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой взрывобезопасного исполнения	шт.	2		2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Не входи"	шт.	5		2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Уходи"	шт.	5		2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Автоматика отключена"	шт.	5		2 раза в год			
			ТО: Извещатель охранный магнитоконтактный	шт.	10		2 раза в год			
			ТО: Элемент дистанционного управления	шт.	5		2 раза в год			
			<b>ТО: Модуль контроля и управления 00СУЕ01:</b>							
			ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1		2 раза в год			
			ТО: Преобразователь интерфейсов	шт.	9		2 раза в год			
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1		2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	5		2 раза в год			
			ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	17		2 раза в год			
			ТО: Прибор приемно-контрольный	шт.	5		2 раза в год			
			ТО: Блок индикации	шт.	1		2 раза в год			
			ТО: Блок индикации	шт.	1		2 раза в год			
			ТО: Резервированный источник питания	шт.	3		2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	6		2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ04:</b>							
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1		2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1		2 раза в год			
			ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	8		2 раза в год			

ТО: Адресный расширитель	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Блок расширения шлейфов сигнализации для работы с С2000-КДЛ	шт.	2	2 раза в год			
ТО: Резервированный источник питания	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ05:</b>						
ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Адресный расширитель	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ06:</b>						
ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	2	2 раза в год			
ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	5	2 раза в год			
ТО: Адресный расширитель	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ07:</b>						
ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	2	2 раза в год			
ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Адресный расширитель	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ08:</b>						
ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	3	2 раза в год			
ТО: Адресный расширитель	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
<b>АРМ ППА и ПС 00СУЕ03:</b>						
ТО: Компьютер	компл.	1	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ09:</b>						
ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ10:</b>						
ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год			
ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ11:</b>						
ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
<b>Модуль контроля и управления 00СУЕ12:</b>						
ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год			
ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
<b>ТО: Модуль контроля и управления 00СУЕ13:</b>						
ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
<b>ТО: Модуль контроля и управления 00СУЕ14:</b>						
ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год			



2	Здание административно-бытового корпуса и объединенного вспомогательного корпуса Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517	ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ15:</b>					
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ16:</b>					
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ17:</b>					
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ18:</b>					
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ19:</b>					
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ20:</b>					
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ21:</b>					
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ООСЧЕ22:</b>					
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год		
2	Здание административно-бытового корпуса и объединенного вспомогательного корпуса Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>					
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	161	2 раза в год		
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	36	2 раза в год		
			ТО: Извещатель пожарный тепловой	шт.	15	2 раза в год		
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	39	2 раза в год		
			ТО: Модуль подключения нагрузки	шт.	39	2 раза в год		
			ТО: Блок разветвительно-изолирующий	шт.	53	2 раза в год		
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Не входи"	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Уходи"	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Световое табло "Автоматика отключена"	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Извещатель охранный магнитоконтактный	шт.	4	2 раза в год		
			ТО: Элемент дистанционного управления	шт.	1	2 раза в год		
			<b>Модуль контроля и управления ОБСЧЕ01:</b>					
			ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Преобразователь интерфейсов	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	2	2 раза в год		
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	20	2 раза в год		
			ТО: Прибор приемно-контрольный	шт.	1	2 раза в год		
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	2	2 раза в год		

			ТО: Резервированный источник питания	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	4	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления ОБСУЕ02:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления ОБСУЕ03:</b>						
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления ОБСУЕ04:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления ОБСУЕ05:</b>						
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
3	Площадка открытой установки трансформаторов ГТУ Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель комбинированный (световой/звуковой)	шт.	3	2 раза в год			
4	Здание ВПУ Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000395	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	48	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	8	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель комбинированный (световой/звуковой)	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	6	2 раза в год			
			ТО: Модуль подключения нагрузки	шт.	10	2 раза в год			
			ТО: Блок разветвительно-изолирующий	шт.	11	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	3	2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Не входи"	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Уходи"	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Автоматика отключена"	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Извещатель охранный магнитоконтактный	шт.	7	2 раза в год			
			ТО: Элемент дистанционного управления	шт.	4	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 11СУЕ01:</b>						
			ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Преобразователь интерфейсов	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	13	2 раза в год			
			ТО: Адресный расширитель	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Резервированный источник питания	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 11СУЕ02:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 11СУЕ03:</b>						
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 11СУЕ04:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 11СУЕ05:</b>						



			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 11СУЕ06:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 11СУЕ07:</b>						
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
5	Компрессорная сжатого воздуха в контейнерном исполнении	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	2 раза в год			
6	Газорегуляторный пункт в контейнерном исполнении	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	16	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	13	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный пламени	шт.	14	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель комбинированный (световой/звуковой)	шт.	12	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	11	2 раза в год			
			ТО: Модуль подключения нагрузки	шт.	59	2 раза в год			
			ТО: Блок разветвительно-изолирующий	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Не входи"	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Аэрозоль. Уходи"	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Световое табло "Автоматика отключена"	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Извещатель охранный магнитоконтактный	шт.	7	2 раза в год			
			ТО: Элемент дистанционного управления	шт.	4	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 02СУЕ01:</b>						
			ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Преобразователь интерфейсов	шт.	3	2 раза в год			
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	7	2 раза в год			
			ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	11	2 раза в год			
			ТО: Прибор приемно-контрольный	шт.	8	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Блок индикации	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Блок индикации	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Резервированный источник питания	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	4	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 02СУЕ03:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 02СУЕ04:</b>						
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 02СУЕ05:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 02СУЕ06:</b>						
6	Насосная дизельного топлива с насосной пенного пожаротушения и складом масла в таре Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517							


			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 02СУЕ07:</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный и управления	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления 02СУЕ08:</b>						
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Модуль интерфейсный пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
7	Резервуар дизельного топлива с защитной стенкой Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	5	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель комбинированный (световой/звуковой)	шт.	5	2 раза в год			
8	Насосная станция производственно-противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	1	2 раза в год			
9	КПП 1 Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000600	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	6	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	3	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	87	2 раза в год			
			ТО: Модуль подключения нагрузки	шт.	9	2 раза в год			
			ТО: Блок разветвительно-изолирующий	шт.	3	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления СОП и УУП 01СУЕ01:</b>						
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	5	2 раза в год			
			ТО: Блок резервированного электропитания	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Преобразователь интерфейсов	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Адресный расширитель АР-8	шт.	1	2 раза в год			
10	КПП 2 Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000601	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	3	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель звуковой	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	16	2 раза в год			
			ТО: Блок разветвительно-изолирующий	шт.	2	2 раза в год			
			<b>Модуль контроля и управления СОП и УУП 10СУЕ01:</b>						
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок сигнально-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок резервированного электропитания	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Преобразователь интерфейсов	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Адресный расширитель АР-8	шт.	1	2 раза в год			
			<b>Приборы и средства автоматизации</b>						



11	ППГ Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517	ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Контроллер двухпроводной линии	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	3	2 раза в год			
			ТО: Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные	шт.	7	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный пламени взрывозащищенные	шт.	15	2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	3	2 раза в год			
			ТО: Блок контрольно-пусковой	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок резервированного электропитания	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Пульт контроля и управления	шт.	1	2 раза в год			
12	Водогрейная котельная собственных нужд	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Блок резервированного электропитания	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Аккумуляторная батарея	шт.	1	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный дымовой	шт.	14	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель охранно-пожарный звуковой, 12В	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	4	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель световой с трафаретом "Выход", 12В	шт.	4	2 раза в год			
13	Площадка ОУТ ГТУ Система обнаружения пожара и управления установками пожаротушения	МА-000517	<b>Приборы и средства автоматизации</b>						
			ТО: Извещатель пожарный ручной	шт.	2	2 раза в год			
			ТО: Оповещатель комбинированный (световой/звуковой)	шт.	3	2 раза в год			
14	Главный корпус	МА-000518 МА-000152	ТО: Ствол пожарный лафетный стационарный с дистанционным управлением в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками	компл.	6	2 раза в год			
			ТО: Система автоматического водяного пожаротушения кабельных помещений	компл.	3	2 раза в год			
			<b>Система аэрозольного пожаротушения</b>						
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска ВРп-7,5 ГОА-II- 6,7-054-175	компл.	7	2 раза в год			
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска ВРп-7,5 ГОА-II- 1,4-050-050	компл.	7	2 раза в год			
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим запуском ВРп-7,5 ГОА-II- 2,4-050-040	компл.	2	2 раза в год			
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим запуском ВРп-7,5 ГОА-II-3,4-054-100	компл.	12	2 раза в год			
			<b>Система аэрозольного пожаротушения</b>						
15	Здание административно-бытового корпус и объединенного вспомогательного корпуса	МА-000581	ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска УЗТ-7,5 ГОА-II-0,90-050-025	компл.	2	2 раза в год			
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска ВРп-7,5 ГОА-II-1,40-050-050	компл.	3	2 раза в год			
			<b>Система аэрозольного пожаротушения</b>						

16	Здание ВПУ	МА-000396	ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска ВРп-7,5 ГОА-II-3,4-054-100	компл.	3	2 раза в год			
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска ВРп-7,5 ГОА-II-1,40-050-050	компл.	3	2 раза в год			
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска ВРп-7,5 ГОА-II-2,4-050-040	компл.	3	2 раза в год			
17	Насосная дизельного топлива	МА-000545	ТО: Система пенного пожаротушения	компл.	1	2 раза в год			
			<i>Система аэрозольного пожаротушения</i>						
			ТО: Генератор огнетушащего аэрозоля комплектно с крепежом, с электрическим узлом запуска ВРп-7,5 ГОА-II-1,40-050-050	компл.	9	2 раза в год			
18	Резервуар диз топл с защитной стенкой (V=3x5000м3)	МА-000545	ТО: Система пенного пожаротушения	компл.	1	2 раза в год			

Начальник цеха АСУТП



О.Ю. Руссаков