

Ведомость планируемых работ на 2020 г.
по годовому техническому обслуживанию лифтов филиала "Сочинская ТЭС"

№ п/п	Наименование и обозначение оборудования	инв.№	Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ		Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование
				ед.изм.	кол-во				
1	Лифт пассажирский №411135 грузоподъемностью 1000кг. Тип лифта ПП1011А-01.	01620	Техническое обслуживание лифтов (разовое) с лебедкой наверху, при конструкции: шахта глухая, до 5-ти этажей ----- 1. Внешний осмотр всех механизмов электрооборудования, металлоконструкций, проверка износа каната и барабана, проверка действия электрических выключателей, ограничителя скорости, реле, проверка работы подшипников отводного блока. 2. Очистка клеммников и проводов, устранение дефектов пайки электроаппаратуры, доливка масла в смазывающие аппараты скользящих башмаков кабины и противовеса и т.п. 3. Проверка работы лифта на холостом ходу. Периодичность: 2 раза в месяц x 12 мес.	обслуживание	24	Ветошь обтирочная х/б ГОСТ 5354-79 Масло цилиндрическое 52 ГОСТ6411-76 Масло индустриальное И-50А ГОСТ20799-88 Масло трансмиссионное для промышленного оборудования "Нигрол" ТУ38.101529-75 Смазка ЛДС-1 Масло индустриальное И-20А ГОСТ20799-88 Масло осевое 3 ГОСТ610-72 Солидол синтетический "С" ГОСТ4366-76 Смазка "Литол 24" ГОСТ21150-67	кг л л л кг л л кг кг	1 17.5 1 2 2 7.5 0.5 0.6 0.3	техническое описание и инструкция по эксплуатации
2	Лифт пассажирский №412666 грузоподъемностью 1000кг. Тип лифта ЛП1012-01.	СТ000007112	Техническое обслуживание лифтов (разовое) с лебедкой наверху, при конструкции: шахта глухая, до 5-ти этажей ----- 1. Внешний осмотр всех механизмов электрооборудования, металлоконструкций, проверка износа каната и барабана, проверка действия электрических выключателей, ограничителя скорости, реле, проверка работы подшипников отводного блока. 2. Очистка клеммников и проводов, устранение дефектов пайки электроаппаратуры, доливка масла в смазывающие аппараты скользящих башмаков кабины и противовеса и т.п. 3. Проверка работы лифта на холостом ходу. Периодичность: 2 раза в месяц x 12 мес.	обслуживание	24	Ветошь обтирочная х/б ГОСТ 5354-79 Масло цилиндрическое 52 ГОСТ6411-76 Масло индустриальное И-50А ГОСТ20799-88 Масло трансмиссионное для промышленного оборудования "Нигрол" ТУ38.101529-75 Смазка ЛДС-1 Масло индустриальное И-20А ГОСТ20799-88 Масло осевое 3 ГОСТ610-72 Солидол синтетический "С" ГОСТ4366-76 Смазка "Литол 24" ГОСТ21150-67	кг л л л кг л л кг кг	1 17.5 1 2 2 7.5 0.5 0.6 0.3	техническое описание и инструкция по эксплуатации

№ п/п	Наименование и обозначение оборудования	инв.№	Наименование сборочных единиц (узлов) номенклатура планируемых работ	Объем планируемых работ		Наименование МТР	Ед. изм.	Кол-во	Обоснование
				ед.изм.	кол-во				
3	Лифт пассажирский №411136 грузоподъемностью 630кг. Тип лифта ЛПО621АП.	01768	<p>Техническое обслуживание лифтов (разовое) с лебедкой наверху, при конструкции: шахта глухая, до 5-ти этажей</p> <p>-----</p> <p>1. Внешний осмотр всех механизмов электрооборудования, металлоконструкций, проверка износа каната и барабана, проверка действия электрических выключателей, ограничителя скорости, реле, проверка работы подшипников отводного блока.</p> <p>2. Очистка клеммников и проводов, устранение дефектов пайки электроаппаратуры, доливка масла в смазывающие аппараты скользящих башмаков кабины и противовеса и т.п.</p> <p>3. Проверка работы лифта на холостом ходу.</p> <p>Периодичность: 2 раза в месяц x 12 мес.</p>	обслуживание	24	Ветошь обтирочная х/б ГОСТ 5354-79	кг	1	техническое описание и инструкция по эксплуатации
						Масло цилиндрическое 52 ГОСТ6411-76	л	17,5	
						Масло промышленное И-50А ГОСТ20799-88	л	1	
						Масло трансмиссионное для промышленного оборудования "Нигрол"	л	2	
						Смазка ЛДС-1	кг	2	
						Масло промышленное И-20А ГОСТ20799-88	л	7,5	
						Масло осевое 3 ГОСТ610-72	л	0,5	
						Солидол синтетический "С" ГОСТ4366-76	кг	0,6	
						Смазка "Литол 24" ГОСТ21150-67	кг	0,3	

Начальник ОРТПир

Начальник ЭЦ

 Прокудин А.А.

 Конушин А.В.