

Приложение №4  
к ТЗ на реконструкцию КРУ-6 кВ  
с заменой масляных выключателей  
на вакуумные (под ключ)

**Спецификация**

на поставляемое оборудование по реконструкции КРУ-6 кВ с заменой маслянных выключателей на вакуумные энергоблока  
ст. № 1.

(Инв.№- ГУС1400664 КРУ-6 кВ энергоблока 1)

№ пп	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Выкатной элемент ВЭ/TEL-(К-12/26)-10-31,5/1000 с коммутационным модулем ISM15_SHELL_2(200_H)	шт	20
2	Выкатной элемент ВЭ/TEL-(К-12/26)-10-31,5/1600 с коммутационным модулем ISM15_SHELL_2(200_H)	шт	2
3	Комплект монтажный модуля управления TER_CBmount_CM_1(1_0)	шт	22
4	Модуль управления TER_CM	шт	22
5	Реле промежуточное 5А 4 (NO+NC) катушка 220V DC	шт	44
6	Колодка двухсторонняя	шт	44
7	Комплект для крепления резистров (ККР)	шт	22
8	Резистор С5-35В 100 Вт 220 Ом 5%	шт	44
9	Ограничитель перенапряжений ОПН-РТ/TEL-6/6,9 УХЛ2	шт	66
10	Контакт ПЭ 380-07-02, 1600 А верхний	шт	6
11	Контакт ПЭ 425-07-02, 1600 А нижний	шт	6
12	Контакт ПЭ 380-07-01, 1000 А верхний	шт	60
13	Контакт ПЭ 425-07-01, 1000 А нижний	шт	60

Начальник ОРТПир

Врио начальника электроцеха

Куратор

С.А. Отрубейников

А.Ю. Анищик

Е.В. Подъяблонский