

«14» декабря 2018 г

№ 15003/ ОЗП-2

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений и разъяснений в Закупочную документацию

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее – Заказчик), Организатор закупки — ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), по открытому Запросу предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ «Ремонт дымовой трубы № 5 с газоходами» для филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» в 2019 году, настоящим сообщает о внесении изменений и разъяснений в Закупочную документацию в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

| № п/п | Поступивший вопрос | Ответ Организатора |
|-------|--|---|
| 1. | Среди документации о закупке есть два документа, между которыми есть разночтения в объемах работ, а именно: Вопрос 1. В ведомости объемов работ (ВОР) в разделе ремонт газоходов присутствует работа: разборка и устройство кровли из трех слоев руберойда с утеплителем из минераловатных плит в объеме – 1008м ² , с перечислением следующих МТР, необходимых для выполнения данных работ, а именно: 1) плиты минераловатные ППЖ т200мм - 1300м ³ ; 2) праймер битумный № 01 Технониколь - 302,4л; 3) Унифлекс (ХПП) нижний слой - 1149м ² - 1 слой; 4) Унифлекс (ЭКП) верхний слой - 1169м ² - 1 слой; Данные материалы (п.1,2,3,4) используются для устройства новой кровли газоходов. При этой в закупочной документации присутствует чертеж №123679, на разрезах 1-1 и 4-4 данного чертежа разборке подлежит: 5) 2 слоя руберойда по пергаменту на клеемассе; 6) цементная корка 20мм; 7) шлак 200-330мм, средняя толщина (200+330):2=265мм x1008м ² =267,1м ³ ; 8) шлакобетон 200мм. Вывоз мусора по пунктам 5,6,7,8 в ведомости объемов работ и смете отсутствует. ВОПРОС: За чей счет будет осуществляться погрузка и вывоз данного мусора? | По вопросу №1 – Погрузка, вывоз и утилизация отходов осуществляется за счет сил и средств Подрядчика, в Разделе 6. Вывоз отходов от разборки Сметы учтены данные работы. Вывоз мусора по пунктам 5,6,7,8 ВОР не предусмотрен, т.к. работы, указанные в данных пунктах относятся к работам по монтажу/демонтажу технологической оснастки, которая утилизации не подлежит – собственность Подрядчика. |
| 2. | среди документации о закупке есть два документа, между которыми есть разночтения в объемах работ, а именно: Вопрос 1. При укладке плит минераловатных ППЖ толщиной 200мм при ремонте кровли газоходов потребуется: 200ммx1008м ² =201,6м ³ При этом и в смете и в ведомости объемов работ указано использование для производства работ по теплоизоляции газоходов 1300м ³ теплоизоляции ППЖ На самом же деле (судя по чертежам) необходим объем теплоизоляции в размере 201,6м ³ Таким образом объем теплоизоляции ППЖ в размере 1098,4м ³ (1300м ³ – 201,6м ³ = 1098,4м ³) является излишним. Этот объем теплоизоляции попросту | 2.1. Объем Плит минераловатных ППЖ (200 мм) определен правильно и составляет 1008 м ² x 1,29 = 1300 м ² , где 1008 м ² площадь кровли газоходов, 1,29 коэффициент определенный по «Нормы расхода материалов»,разраб. Министерство топлива и энергетики АО «Уралспецэнерго», 1993г. В данном случае единицы измерения указаны некорректно. 2.2. Разделы 7,8, Закупочной документации – Техническая часть, Проект договора: |

| | | |
|----|---|--|
| | <p>некуда укладывать. ВОПРОС: В связи с явным завышением объема материала, используемого для выполнения теплоизоляции газохода ориентировочно на 1098,4м³, просьба внести изменения как в Техническое задание, так и в смету для ремонта дымовой трубы и газоходов и продлить время подачи предложений для подачи обновленного коммерческого предложения. Вопрос 2. В закупочной документации присутствуют следующие чертежи: Чертеж Тч 401-01 на дымовую трубу Н=120м, До=7,0м. Чертеж Тч 850-01 на дымовую трубу Н=150м, До=8,0м При этом закупочной документацией прямо указано, что ремонту подлежит дымовая труба Н=170м, До=7,5м. Таким образом Заказчик вводит потенциальных Подрядчиков в заблуждение относительно объекта ремонта. Просьба предоставить чертежи именно на трубу, указанную в Техническом задании, которая и будет ремонтироваться, а не чертежи на некие другие дымовые трубы. Просьба внести изменения как в Техническое задание, так и в смету для ремонта дымовой трубы и газоходов и продлить время подачи предложений для подачи обновленного коммерческого предложения.</p> | <p>откорректированы ТЗ и ПД, в т.ч. с корректировкой ВОР и сметой на основании пояснения 2.1. (приложения к настоящему уведомлению)</p> |
| 3. | <p>В разделе «Ремонт кровли газоходов» ведомости объемов работ приведен расчет расхода «Плиты минераловатные ППЖ т.200мм»: площадь кровли газохода умножается на коэффициент 1,29 (1008м²*1,29) что приводит к расходу 1300 м³ на 1008 м² при таком расходе толщина утеплителя на 1м² кровли равна 1м 29см. Просим Вас пояснить необходимость применения такой большой толщины утеплителя на кровли газоходов.</p> | <p>Разделы 7,8, Закупочной документации – Техническая часть, Проект договора:</p> <p>откорректированы ТЗ и ПД, в т.ч. с корректировкой ВОР и сметой на основании пояснения 2.1. (приложения к настоящему уведомлению)</p> |

П.11 Извещения:

Срок предоставления запроса о разъяснении положений извещения и (или) закупочной документации:

Дата начала срока предоставления разъяснений закупочной документации: с «07» декабря 2018 года

Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации: до «17» декабря 2018 года (Организатор закупки вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок)

П.13 Извещения:

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:

Заявки на участие в закупке должны быть поданы с момента публикации извещения в единой информационной системе до 12:00 (по московскому времени) «20» декабря 2018 года через функционал электронной торговой площадки <https://irao.tektorg.ru>.

П.14 Извещения:

Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке:

«14» января 2019 года, в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

П.15 Извещения:



Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435
Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841
www.interrao-zakupki.ru

Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (квалификационный отбор):

«31» января 2019 года, в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки.

П.21 Извещения:

Итоговый протокол:

По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол. Итоговый протокол публикуется на электронной торговой площадке и в единой информационной системе.

Дата подведения итогов: до **«07» февраля 2019 года**

Исп. Матвеева А.В.
(495) 664-88-40 доб. 2791
Matveeva_av@interrao.ru