


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор - Главный инженер
Маяковской ТЭС
филиала «Калининградская ТЭЦ-2»
АО «Интер РАО-Электрогенерация»


С.С. Панушкин
«15» 06 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор - Главный инженер
Талаховской ТЭС
филиала «Калининградская ТЭЦ-2»
АО «Интер РАО-Электрогенерация»


И.Н. Мороз
« » 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку «Компрессор поршневой высокого давления для Талаховской ТЭС и
Маяковской ТЭС филиала Калининградская ТЭЦ-2»

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Поршневой компрессор высокого давления ВП.КВД 600/60/160 передвижной с характеристиками: производительность 600л/мин, давление 60 бар, мощность 11кВт, ресивер 160 л. в комплекте с питающим кабелем, либо удлинителем длиной не менее 100м (далее – Товар) для Талаховской ТЭС и Маяковской ТЭС филиала «Калининградская ТЭЦ-2 АО «Интер РАО – Электрогенерация» (далее – Филиал).

Объем поставки – в соответствии со спецификацией Товара.

1.2. Сроки поставки товаров

Начало поставки – 01.12.2018г.

Окончание поставки – 27.12.2018г.

1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.

Поставка аналогов продукции возможна при согласовании со специалистами Заказчика при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения, и не должны быть по массе более ВП.КВД 600/60/160 и характеристикам менее указанных в п. 1.1. данного ТЗ, а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.

Товар используется для ремонта и эксплуатации общестанционного оборудования Филиала

2.2. Требования к товару

Поставляемый Товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар не должен быть обременен правами третьих лиц, не состоять в споре и под арестом. До момента поставки Товар не должен находиться в эксплуатации.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию

Не требуется.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании

Товар должен соответствовать требованиям нормативно-технической документации (ГОСТам, ТУ). При поставке товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве в соответствии с действующим законодательством, в котором должен быть указан производитель товара, паспортом на продукцию с указанием характеристик (индикаторов) оборудования, по которым оценивается уровень его

энергетической эффективности (например, удельный расход энергии, КПД, потери, удельный расход и др.)

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров

Не требуется.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Срок гарантии на поставляемый товар должен составлять, не менее гарантийного срока, установленного производителем в паспорте на изделие, но не менее 1 года.

2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров

Не требуется.

2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав

Не требуется.

2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

Не требуется.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого Товара, указанного в п.1.1. в объеме, указанном в пункте 1.1.

3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена:

1) В количестве одного компрессора до склада покупателя находящегося по адресу: Российская Федерация, 238050, Калининградская область, г. Советск, переулок Чапаева, участок 86. «Талаховская ТЭС» филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

2) В количестве одного компрессора до склада покупателя находящегося по адресу: Российская Федерация, 238050, Калининградская область, г. Гусев, ул. Победы, 59. «Маяковская ТЭС» филиал «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

Поставщик в течение суток с даты отгрузки Продукции обязан уведомить об этом Покупателя средствами факсимильной/электронной связи либо по телеграфу. При этом Поставщик обязан указать № партии, № контейнера (транспортного средства), пункт назначения, дату отправки, предположительное время прибытия Продукции в место назначения, наименование и количество Продукции, наименование грузоотправителя и грузополучателя, № накладной (товарно-транспортной накладной).

3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность Товара от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара должны быть надлежащим образом промаркированы. Упаковка и тара должны быть включены в стоимость Товара.

3.4. Требования к приемке товаров

Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7. Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товаросопроводительной документации.

3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

С товаром поставляются в полном объеме инструкции, паспорта, сертификаты и иная необходимая для эксплуатации документация на русском языке на бумажном носителе.

В случае поставки Продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, должно быть обеспечено соответствие технических характеристик Продукции и документации требованиям соответствующих нормативных документов России.

Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара.

3.6. Требования к порядку расчетов

Полная информация по разделу 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

3.7. Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки компрессорного оборудования в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % от цены указанной участником закупки в его оферте.

4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется

4.4. Дополнительные требования

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемого к поставке товара. В случае, если участник закупки не является производителем предлагаемого товара, то в состав его предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя и иные документы), подтверждающие его (участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его товар (данное предложение является желательным).

Приложение: спецификация 600.18.00419


Н КТЦ «Талаховская ТЭС»
[должность]


[подпись]

Горюнов Е.В.
[расшифровка]

15.06.18
[дата]

Н КТЦ «Маяковская ТЭС»
[должность]


[подпись]

Догиль А.Г.
[расшифровка]

15.06.18
[дата]

Ответственный исполнитель:

И КТЦ «Талаховская ТЭС»
[должность]


[подпись]

Петров А.В.
[расшифровка]

15.06.18
[дата]

ВИ КТЦ «Маяковская ТЭС»
[должность]


[подпись]

Чаркин М.Н.
[расшифровка]

15.06.18
[дата]

[информация для контактов: тел. +7(40161)40610, доб. 5335, e-mail: petrov_av@interrao.ru].

[информация для контактов: тел. 8(995)210-77-03, e-mail: charkin_mn@interrao.ru].