

«27» мая 2019 г.

№16244

УВЕДОМЛЕНИЕ

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация», 119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1 (далее – Заказчик), Организатор закупки — ООО «Интер РАО — Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании Закупочной документации для способа закупки: Запрос предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку: Материалы электротехнические для Уренгойской ГРЭС филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

| № п/п | Поступивший вопрос | Ответ Организатора |
|-------|---|--|
| 1. | Просим уточнить оборудование, на которое предусмотрен вентилятор позиция №10 (указать наименование производителя и маркировку изделия). 10) Вентилятор центробежный, радиальный, материал корпуса алюминий, однофазный двигатель M4D 074-EI, производительность 1665м3/ч, частота вращения 1370об/мин, мощность до 360Вт, диаметр рабочего колеса 200мм, вращение по часовой стрелке, напряжение питания 230В 50Гц, степень защиты IP44, температура эксплуатации - 25+45С, ЕВМРАРСТ G4D200-CL12-15 Штука 6,000. | Для охлаждения системы возбуждения турбогенератора SGEN5-100F-2P - Компактного модуля / Compact Unit SEE/SFC 660/1650R-2.9 |