


Наименование организации	Филиал "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
ИНН	7704784450
КПП	713343001
Местонахождение (адрес)	301430, РФ, Тульская обл., г. Суворов, Суворовский район, ул. Островского, д.1а
Отчётный период	3 кв. 2015

Стандарт 21. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения содержит сведения:

п/п	Наименование	Показатель
а)	о количестве поданных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала;	Заявок о подключении нет
б)	о количестве исполненных заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения в течение квартала;	Заявок о подключении нет
в)	о количестве заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин), в течение квартала;	Отказов в подключении нет
г)	о резерве мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала. При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем холодного водоснабжения, информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы холодного водоснабжения.	Суммарная установленная мощность системы холодного водоснабжения электростанции в соответствии с установленным лимитом составляет $416,7 \text{ м}^3/\text{ч}$. За 3кв. 2015 года фактическая мощность составила $234,7 \text{ м}^3/\text{ч}$, резерв мощности $182 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Директор филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина"
АО "Интер РАО - Электрогенерация"



А.А. Николаев