

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям

ОАО "ИНТЕР РАО-Электрогенерация" - филиал "Верхнетагильская ГРЭС"

№ п/п	Информация, подлежащая раскрытию	Значение
1	2	3
1	Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр	0,00
2	Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр	12,00
3	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:	1 076
3.1	Взвешенные вещества	249
3.2	БПК5	36
3.3	Аммоний-ион	249
3.4	Нитрит-анион	249
3.5	Фосфаты (по Р)	249
3.6	Нефтепродукты	24
3.7	Микробиология	20
4	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	115
4.1	Взвешенные вещества	0
4.2	БПК5	0
4.3	Аммоний-ион	113
4.4	Нитрит-анион	0
4.5	Фосфаты (по Р)	0
4.6	Нефтепродукты	0
4.7	Микробиология	2
5	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), %	25,00
6	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней	30,00