

ИНФОРМАЦИЯ
 ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ
 В СФЕРЕ УСЛУГ ВОДООТВЕДЕНИЯ
 И ИХ СООТВЕТСТВИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Наименование организации	филиал "Верхнетагильская ГРЭС" открытого акционерного общества "ИНТЕР РАО - Электрогенерация" (ОАО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация")
ИНН	7704784450
КПП	997450001
Местонахождение (адрес)	624162, Свердловская область, г. Верхний Тагил, Промышленный проезд, 4, Промплощадка
Отчетный период	2012

№ п/п	Наименование показателя	Показатель
	Вид деятельности организации	водоотведение
1.	Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на км)	0
2.	Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных сточных вод по следующим показателям:	23
2.1.	взвешенные вещества	3
2.2.	БПК5	3
2.3.	аммоний-ион	3
2.4.	нитрат-анион	3
2.5.	фосфаты (по Р)	3
2.6.	нефтепродукты	3
2.7.	микробиология	5
3.	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных вод, по следующим показателям:	3
3.1.	взвешенные вещества	0
3.2.	БПК5	0
3.3.	аммоний-ион	0
3.4.	нитрат-анион	3
3.5.	фосфаты (по Р)	0
3.6.	нефтепродукты	0
3.7.	микробиология	0
4.	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
5.	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-